



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**DIREZIONE TUTELA
DELL'AMBIENTE ED ENERGIA**

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Alla c.a.

Novatosc S.r.l.

e p.c.

Comune di Peccioli

Comune di Palaia

Comune di Terricciola

Provincia di Pisa

Comune di Montaione

Città Metropolitana di Firenze

Unione Montana Alta Val di Cecina

Unione Valdera

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Pisa e Livorno

ARPAT - Dip. di Pisa

Azienda Usl Toscana Nord-Ovest - Dip. della Prev. Pisa

Azienda Usl Toscana Centro - Zona Empoli

ATO Toscana Costa

IRPET

Autorità Idrica Toscana

Acque S.p.A.

Agenzia delle Dogane
Ufficio delle Dogane di Pisa

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ispettorato territoriale per la Toscana
dgscerp.div21.isptsc@pec.mise.gov.it

Ministero della difesa - Esercito Italiano - Istituto Geografico



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**DIREZIONE TUTELA
DELL'AMBIENTE ED ENERGIA**

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Militare
cme_toscana@postacert.difesa.it

Per Competenza
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare – Comando
1° Regione Aerea
aeroregione1@postacert.difesa.it

Per Conoscenza
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare
stataereo@postacert.difesa.it

E - distribuzione S.p.A.

ANAS S.p.A.

Terna S.p.A.

Snam rete gas S.p.A.

Fibercop S.p.A.

ENAC

ANSFISA

Comando Provinciale VVF di Pisa - Uff. Prev. Incendi

Autorità di Bacino Distr. Appennino Settentrionale

Ministero della difesa - Marina Militare

Ministero della Difesa - Carabinieri Toscana

Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno

REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Rifiuti

Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia

Direzione Difesa del suolo e Protezione civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa

Settore Sismica



Direzione Urbanistica

Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
Settore Economia circolare e qualità dell'aria
Settore Tutela della Natura e del Mare

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel Settore
agricolo. Cambiamenti climatici
Settore Autorità di gestione FEASR

Direzione Mobilità, Infrastrutture e T.P.L.

Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e
viabilità regionale

Oggetto: [ID 2057] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto di
"Impianto di ossidazione termica mediante tecnologia flameless con recupero di materia" in località
Legoli, Comune di Peccioli (PI). Proponente: Novatosc S.r.l. Richiesta di documentazione integrativa.

Premesso che in riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 23/08/2023:

- con nota del 23/10/2023 (prot. 0483769), lo scrivente Settore VIA ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti, assegnando allo stesso, come previsto dall'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il termine perentorio di 30 giorni per il loro deposito;
- il proponente, con nota del 14/11/2023 Prot. 0516819, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, ha comunicato la necessità di chiedere la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti e la richiesta è stata accolta con nota del 22/11/2023 (prot. 0531603);
- il proponente ha depositato presso il Settore VIA in data 23/04/2024 (acquisita al protocollo regionale n. 0236609) la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta;
- in data 27/06/2024 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi conclusasi con la necessità di acquisire da parte del Proponente alcuni chiarimenti, così come dettagliatamente riportato nel verbale della Cds che è stato pubblicato sul sito web della Regione Toscana, come da comunicazione del 10/07/2024 (Prot. 0389895);
- con nota del 30/07/2024 (Prot. 0424174) il proponente ha informato il Settore VIA che, successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi, sono emerse alcune problematiche con E-distribuzione per l'allaccio alla rete a media tensione, in conseguenza delle quali si è reso necessario presentare una nuova domanda di connessione in AT (con conseguente progettazione di un elettrodotto interrato). Per tale motivo il proponente ha chiesto il rinvio di 120 gg dei termini fissati per la consegna della documentazione di chiarimento richiesta in CdS (13/08/2024) e conseguentemente una posticipazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi, inizialmente programmata per il giorno 17/09/2024;
- il Settore VIA con nota Prot. 0428229 del 01/08/2024 ha preso atto delle sopravvenute necessità progettuali restando in attesa della documentazione nei termini indicati dal proponente;



- in data 10/12/2024 (Prot. 0643097 del 11/12/2024) il Proponente ha inviato la documentazione di chiarimento richiesta nella riunione di CdS del 27/06/2024 nonché la documentazione progettuale relativa l'elettrodotto a media tensione fino all'immissione alla Cabina Primaria di trasformazione 132/15 kV "Terricciola" nel comune di Terricciola (PI) e il progetto di ampliamento della cabina. Viene dichiarato che l'ampliamento della Cabina si rende opportuno per raccogliere la produzione di energia elettrica del nuovo impianto di ossidazione, in modo che tutta l'energia resa disponibile da esso possa essere trasferita alla rete ad alta tensione mediante la linea a 132 kV cui la cabina è già collegata.

Ciò premesso, rilevato che la nuova soluzione di connessione, che prevede l'ampliamento della Cabina Primaria di trasformazione 132/15 kV "Terricciola" (PI) di proprietà di e-distribuzione nonché la realizzazione di un nuovo tratto di elettrodotto interrato in MT della lunghezza di circa 16 Km, si configura come modifica sostanziale al progetto presentato con l'istanza del 23/08/2023, interessa il Comune di Terricciola (PI) mai coinvolto nel procedimento e necessita per la sua realizzazione ed esercizio dell'autorizzazione unica energetica ai sensi della L.R. 39/2005, non indicata inizialmente tra i titoli da ricomprendere nel PAUR, al fine di poter proseguire nell'iter istruttorio, preliminarmente alla convocazione della seconda riunione della conferenza di Servizi, è necessario acquisire tutta la documentazione progettuale ed ambientale per la valutazione di impatto ambientale ed il rilascio del titolo autorizzativo sopra ricordato. Si chiede pertanto a codesta Società di integrare la documentazione già trasmessa con quanto di seguito indicato.

Per gli aspetti relativi la VIA si chiede di:

- aggiornare l'istanza di PAUR inserendo tra le autorizzazioni necessarie anche l'autorizzazione unica energetica in relazione al nuovo elettrodotto in MT e alla nuova sottostazione elettrica;
- integrare gli oneri istruttori dovuti in relazione alle nuove opere da realizzare. Detti oneri dovranno essere calcolati secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alla Delibera n.1083 del 30/09/2024;
- integrare lo Studio di Impatto Ambientale e la Sintesi non Tecnica in relazione al nuovo elettrodotto e alla relativa sottostazione elettrica;

Per gli aspetti relativi al rilascio dell'AUE si chiede di trasmettere:

- l'istanza di AUE, comprensiva della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, impiegano il modulo che si trasmette in allegato;
- l'attestazione di versamento degli oneri istruttori ai sensi della delibera grt n. 175/2015, allegato A (che si allega assieme ai riferimenti per l'effettuazione del versamento)
- l'elenco degli atti di assenso inclusi nell'AUE;
- una relazione sulle terre e rocce da scavo;
- una relazione sull'emissione delle polveri redatta ai sensi delle linee guida di cui all'allegato 2 al vigente Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente;
- l'attestazione di iscrizione a ENTECA del tecnico redattore della relazione acustica;
- il nuovo preventivo di connessione in quanto il preventivo di connessione alla rete di e-distribuzione presenta una soluzione tecnica non coerente con il progetto dell'elettrodotto e degli impianti connessi;
- carta dei vincoli;



- inserimento planimetrico nella cartografia relativa agli strumenti urbanistici vigenti;
- relazione archeologica e relazione paesaggistica;
- relazione geologica relativa alla sottostazione elettrica e alla realizzazione dello stallo presso la cabina primaria di e-distribuzione;
- il preliminare di compravendita del terreno sul quale è collocata la futura sottostazione elettrica non riporta data e numero di registrazione;
- elaborati grafici relativi alla recinzione della sottostazione elettrica;
- elaborati di dettaglio delle interferenze con le infrastrutture e con i corpi idrici interessati dal tracciato dell'elettrodotto;
- dichiarazione di non interferenza con attività minerarie ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- dichiarazione di non interferenza (distanza superiore a 30 m) da impianti di trasporto pubblico ferrovie, tramvie, impianti a fune;
- dichiarazione di non interferenza con interessi aeroportuali – Autorizzazione ENAC ai sensi dell'articolo 709 c. 2 del Regio Decreto 30 Marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione ed ai sensi Dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La documentazione integrativa di cui sopra dovrà essere trasmessa allo scrivente Settore **entro 30 giorni dal ricevimento della presente.**

Successivamente al ricevimento della documentazione sopra indicata lo scrivente Settore provvederà a dare avvio ad una nuova fase di consultazione della durata di 30 gg nonchè a convocare la seconda riunione della Conferenza di Servizi del PAUR.

Si ricorda che gli elaborati dovranno essere timbrati e firmati dai professionisti abilitati che li hanno redatti; nel caso in cui siano presentati solo su supporto digitale la documentazione dovrà essere presentata sia in formato pdf o analogo formato aperto, sia firmata digitalmente.

Si chiede al proponente di indicare eventuali elaborati riservati facenti parte della documentazione integrativa, da non pubblicare sul sito web della Regione Toscana. In caso vi siano elaborati riservati, il proponente ne deve presentare una versione emendata, di cui è possibile la pubblicazione.

Per eventuali chiarimenti, possono essere contattati:

Pietro Carnevali tel. 055 4386235) e-mail: pietro.carnevali@regione.toscana.it

Anna Maria De Bernardinis tel. 055 4384219 e-mail: annamaria.debernardinis@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PC/ABD