



Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

TRASMESSA TRAMITE PEC

Spett.le Regione Toscana
(settore Valutazione Impatto Ambientale)
regionetoscana@postacert.toscana.it

p.c. Autorità Idrica Toscana
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Oggetto: Rif. A/44882 /2023
D.Lgs. 152/2006. L.R. 20/2006. L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativo all'esistente impianto posto in Via G. di Vittorio, 44 nel Comune di Vaiano (PO) – **Parere**
Ditta: RTP Rifinizione Tessile Pratese S.r.l. (prat. 954)

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Valutazione Impatto Ambientale acquisita al protocollo aziendale con n. A/44882 del 02/08/2023 con la quale viene richiesto il contributo tecnico in merito all'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in oggetto;

Considerato che in base alla documentazione presentata e agli atti:

- L'esistente impianto è finalizzato alla attività di tintoria ed il finissaggio principalmente di tessuti in cotone e cotone viscosa
- Il proponente presenta alcune modifiche consistenti nei seguenti interventi:
 - attivazione di un decatizzo tessuti;
 - attivazione di una linea di garzatura e conseguente spostamento di una cimatrice
 - inserimento nel quadro emissivo delle 5 emissioni scarsamente rilevanti derivanti da aspirazione e filtrazione pelurie originate da trattamenti di rifinizione tessuti;
 - n.1 emissioni in atmosfera, derivante dal medio impianto di combustione esistente installato in centrale termica.
- Le modifiche sopra riportate non comportano variazioni della potenzialità produttiva dello stabilimento, che resterà a 14,04 Mg/giorno e non indicano una modifica del ciclo produttivo, che rimane coerente con quello autorizzato
- La concessione di derivazione da acque sotterranee è stata rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 6397 del 16/05/2017, e consente lo sfruttamento di risorsa idrica primaria fino a 20.000 mc/anno
- Le superfici scolanti originanti acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalla copertura dei locali e dalle aree di piazzale coperte da tettoie (3.500 m² + 2.200 m²). Precipitazione media di 11,43 mm per evento meteorico ed un numero medio di giorni di pioggia pari a 85 g/anno, mentre i giorni di prima pioggia con piovosità pari a 5 mm nei primi 15 minuti risultano 33.

- Attualmente in azienda non risulta presente un impianto per la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia, che sono convogliate in parte direttamente alla fognatura pubblica su via G. Di Vittorio oppure nel fosso del fiume Bisenzio
- La Ditta è autorizzata per lo scarico di un massimo di 49.600 mc/anno. Lo scarico proveniente quindi dai processi produttivi viene veicolato in pubblica fognatura mista presente sulla Via G. di Vittorio. Non sono presenti sistemi di depurazione dei reflui a piè di fabbrica. I reflui vengono convogliati all'impianto di depurazione consortile di Gabolana, nel Comune di Vaiano.
- Con la realizzazione del progetto non è attesa alcuna sostanziale variazione delle caratteristiche qualitative per lo scarico industriale dello stabilimento.

Tenuto conto che non sono presenti attingimenti ad uso idropotabile nell'intorno dei 200 m dalla proprietà della Ditta;

tenuto conto che la Ditta non ricade all'interno dei perimetri di salvaguardia, definiti ai sensi dell'art. 94 comma 7 del D.lgs. 152/06, del DPGR 43/R/18 e della Delibera 872 del 13/07/2020;

viste le ulteriori dichiarazioni della ditta;

vista la documentazione agli atti;

visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; vista la L.R. 20/06 ed il D.P.G.R. 46/R/2008 e le loro s.m.i.;

visto il Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali (Delibera A.I.T. n. 21/2018);

Publiacqua S.p.A. comunica che, in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., non rileva motivi ostativi all'accettabilità dello scarico in pubblica fognatura.

Trattamento dei dati personali

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme di tutela della privacy di cui al D. Lgs.196/2003.

La persona responsabile del procedimento è il Dott. Pier Francesco Pratesi dell'U.O. Servizi Ambientali Autorizzazioni Esterne di Publiacqua S.p.A. Tale U.O. è contattabile mediante i seguenti canali: indirizzo: Via Leopardi 16/18 - 50121 FIRENZE; telefono (centralino): 055/688903; mail: scarichi-industriali@publiacqua.it;

è inoltre attiva la casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@cert.publiacqua.it

Il Dirigente della Gestione Operativa
(Ing. Cristiano Agostini)

075/CA/FT/PFP/gg

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente presso il sistema di Publiacqua S.p.A.