

Prot. n. _____

Data _____

REGIONE TOSCANA

Direzione tutela dell'ambiente e Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
regionetoscana@postacert.toscana.it

Pratica: acquisita a ns. prot. n. 8174 del 15.01.2025

Richiedente: PUBLIAQUA SPA

Ubicazione: Impianto Prombiallya - VIA VALDI E SAMMOMME' n. 4, Pistoia

Pratica C.I.A.A.P.: seduta C.I.A.A.P. del 20.02.2025 – SISPIC n. 5725105

OGGETTO: [ID 2369] Art. 19 del Dlgs. 152/2006, artt. 48 e 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma senza modifiche per l'impianto esistente di potabilizzazione denominato "Prombiallya" e per le relative opere di presa, sito nel Comune di Pistoia. Richiesta integrazioni

Con riferimento alla pratica in oggetto, questa Commissione Interdisciplinare Ambiente Attività Produttive Pistoia dell'Azienda Usl Toscana Centro, esaminata la documentazione pervenuta richiede le seguenti integrazioni.

Premesso che:

l'impianto di potabilizzazione di Prombiallya è esistente e la captazione di acqua profonda avviene mediante pozzi e gallerie e che tali opere non sono mai state sottoposte a VIA; la L.R.10/2010 s.m.i. all'art.43, comma 6 recita "Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia sono soggette a valutazione di impatto ambientale postuma".

Stante quanto sopra, essendo le opere di emungimento realizzate ma non autorizzate/concessionate, la presente valutazione di impatto ambientale non trova corrispondenza normativa nel citato art. 43 L.R.10/2010 s.m.i.

Vista la "sintesi non tecnica" si osserva che la potenzialità dell'impianto è molto superiore ai valori di portata nominale riassunti in tabella; si rileva, tra l'altro, che in tabella 2 non è presente la CCA_RENO descritta come fonte da approvvigionamento tabella 1.

Vista la richiesta di concessione preferenziale del 2005 si chiarisca se i quantitativi di cui alla tabella 2 siano quelli contenuti nella richiesta stessa e perché non vi è corrispondenza nel numero delle opere di presa.

Chiarire quali siano i quantitativi di acque grezze che si intende prelevare dalle varie fonti di approvvigionamento e che bacino di utenza, in termini di abitanti serviti, si intende soddisfare.

Fornire i dati di monitoraggio disponibili delle acque grezze per le varie fonti di approvvigionamento.

Fornire caratteristiche costruttive e tracciato delle gallerie drenanti e della captazione CCA_RENO.

Distinti saluti

Commissione Interdisciplinare Ambiente ed Attività produttive
Il Coordinatore
Ing. Benedetto Biagini

Azienda USL Toscana centro



C.F. -P.IVA 06593810481
Piazza S. Maria Nuova1
50122 FIRENZE

**Dipartimento della
Prevenzione**

Pec:
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

**Commissione Interdisciplinare
Ambiente Attività Produttive**

Viale G Matteotti 19 –
51100 PISTOIA
0573-353422