



Comune di Grosseto

Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio
Ufficio Vincolo Paesaggistico
V.le Sonnino, n° 50 – 58100 Grosseto
PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it

OGGETTO: [ID 2428] - Art. 73-quinquies L.R. 10/2010 e L.R. 44/2024 art. 25 del Dlgs. 152/2006. Provvedimento di VIA regionale nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE) per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Ribolla" con potenza nominale pari a 19.955 kWp e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, sito nei Comuni di Roccastrada (GR) e Grosseto (GR). Proponente: SPV ENERGY 3 S.r.l.

Verificato il progetto ricadente nel territorio comunale di Grosseto le uniche opere che vi andranno ad incidere sono le opere di connessione dell'impianto localizzato nei pressi dell'abitato di Ribolla, il cavidotto interrato MT insisterà sul territorio per circa 10,3 km. In linea generale arriverà nel territorio grossetano in Località Casa Brucia, passerà principalmente nei pressi della viabilità arrivando all'abitato di Braccagni; procederà nei pressi di Podere San Rocchini, alle pendici delle colline di Montepescali per poi affiancarsi nuovamente alla viabilità fino a raggiungere il collegamento con la SE di Terna nei pressi della Località Rogai.

Nel caso di eventuali attraversamenti di ponti il cavidotto verrà staffato all'impalcato del ponte esistente, nel caso di attraversamento dei fossi verrà realizzata una perforazione sotto l'alveo e il cavidotto verrà dotato di guaina a tenuta stagna. Inoltre in caso di interferenze con tubazioni del gas o acquedotto verrà mantenuto a profondità differenti mantenendo una distanza di profondità di almeno 50 cm.

Richiamato il parere della Commissione per il Paesaggio che ha esaminato il progetto nella seduta del 05/04/2024 con il seguente esito *"(...) Il cavidotto di connessione interessa "in parte" un'area sottoposta a vincolo di cui all'art. 142 lett.c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna del D.Lgs. 42/2004;*

La Commissione, per quanto attiene i tratti dell'elettrodotto di connessione interferenti con il reticolo idrografico e la relativa area vincolata di pertinenza, preso atto degli accorgimenti progettuali adottati, per quanto di competenza, esprime all'unanimità PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA."

Preso atto di quanto sopra, verificata la documentazione presentata, per le sole opere interferenti con il reticolo idrografico e aree immediatamente contigue, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Grosseto, 16/05/2025

il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Vincolo Paesaggistico
Geom. Valeria Giannini